



Poročilo o izvedeni nalogi

Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode

Evidenčna oznaka: 2300-23/73263-23/61721

Naročnik: RTC KRVAVEC, D.O.O.
GRAD 76
4207 Cerklje na Gorenjskem

Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , PG-2300-23/73263-23/80403, z dne 24.01.2023

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Kranj

Vodja naloge: Mitja Špacapan, dipl.san.inž.

Kranj, 20.06.2023

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Mitja Špacapan, dipl.san.inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - spodnja postaja sedežnice Kriška planina
Številka vzorca: 23/61721
Namen: Pogodba
Naročnik: RTC KRVAVEC, D.O.O., GRAD 76, 4207 Cerklje na Gorenjskem
Vzorec odvzel: Andrej Obronek, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 15.06.2023 11:10
Mesto odvzema: Vodovod RTC Krvavec, spodnja postaja sedežnice Kriška planina, pipa
Vzorec sprejel: Andrej Obronek
Kraj in čas sprejema: Kranj, 15.06.2023 12:47

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017, Priloga 1

Ocena skladnosti

Vzorec je skladen z upoštevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena

Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-23/73263-23/61721-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-23/73263-23/61721-M



Poročilo o preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - spodnja postaja sedežnice Kriška planina		
Matriks:	Pitna voda		
Številka vzorca:	23/61721		
Namen:	Pogodba		
Naloga:	Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode		
Vodja naloge:	Mitja Špacapan, dipl.san.inž.		
Naročnik:	RTC KRVAVEC, D.O.O., GRAD 76, 4207 Cerklje na Gorenjskem		
Naročilo:	Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , PG-2300-23/73263-23/80403, z dne 24.01.2023		
Plan vzorčenja:	DN 194420, 15.06.2023		
Mesto odvzema:	Vodovod RTC Krvavec, spodnja postaja sedežnice Kriška planina, pipa		
Metoda vzorčenja:	SIST ISO 5667-5:2007		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca	Sprejem vzorca	Datum poročila:	20.06.2023
Datum in ura:	15.06.2023 11:10	Datum in ura:	15.06.2023 12:47
Odvzel:	Andrej Obronek, NLZOH OPKV	Sprejel:	Andrej Obronek

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Temperatura vode	8.9	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	15.06.23 15.06.23
Temperatura zraka	11 #	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	15.06.23 15.06.23
Vonj	brez vonja #			ÖNORM M 6620:2012, na mestu odvzema	15.06.23 15.06.23

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Mitja Špacapan, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal Mitja Špacapan, dipl.san.inž. ob 20.06.2023 06:20

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - spodnja postaja sedežnice Kriška planina
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 23/61721; Lab. št.: 23/6653
Namen: Pogodba
Naloga: Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode
Vodja naloge: Andrej Obronek, dipl.san.inž.
Naročnik: RTC KRVAVEC, D.O.O., GRAD 76, 4207 Cerklje na Gorenjskem
Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , PG-2300-23/73263-23/80403, z dne 24.01.2023
Mesto odvzema: Vodovod RTC Krvavec, spodnja postaja sedežnice Kriška planina, pipa
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca **Prevzem vzorca** **Datum poročila:** 19.06.2023
Datum in ura: 15.06.2023 11:10 **Datum in ura:** 15.06.2023 12:50
Odvzel: Andrej Obronek, NLZOH OPKV **Prevzel:** Jožica Štefančič

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, KR	ni najdeno	CFU/100 mL	15.06.2023 16.06.2023
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, KR	ni najdeno	CFU/100 mL	15.06.2023 16.06.2023
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KR	ni najdeno	CFU/mL	15.06.2023 19.06.2023
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KR	ni najdeno	CFU/mL	15.06.2023 19.06.2023

Analistik:
Polonica Planina, univ. dipl. biol.

Odgovorna oseba:
Polonica Planina, univ. dipl. biol.

Elektronsko podpisal Polonica Planina, univ. dipl. biol. ob 19.06.2023 13:56:03

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.